

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК И М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16 т. 6-82-80, (код 84635))

Предписание № 53/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Криволучье-Ивановка муниципального района**

Красноармейский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору) № 53 от «16» апреля 2021 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 50 мин. по 15 ч. 10 мин. «11» мая 2021 и с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. «24» мая 2021 проведена проверка

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский старшим лейтенантом внутренней службы Нечаевой Верой Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений, территории и здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Криволучье-Ивановка м.р. Красноармейский Самарской области расположенного по адресу: 446156, Самарская область, Красноармейский район, с. Криволучье-Ивановка, ул. Школьная, 3.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Ефименко Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	В здании отсутствует аварийное освещение.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020: пункт 4.3.12; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 пункт 37	01.12.2021	
2	Отсутствует дверь в помещении прачечной, одеяющей прачечную от остальных помещений.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 16 (д).	01.12.2021	
3	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 10.	01.12.2021	
4	Приемно –контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации установлен в коридоре, где к нему имеется свободный доступ посторонних лиц.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 пункт 5.12	01.12.2021	
5	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 43.	01.12.2021	
6	На помещения складского и производственного назначения не предоставлен расчет по взрывопожарной и пожарной опасности, выполненный в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1, п. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479: пункт 12; СП 4.13130.2013 пункт 5.1.2; СП 12.13130.2009 п. 5.2.	01.12.2021	
7	Светильники в помещениях детского сада эксплуатируются без плафонов, предусмотренных конструкцией светильника (в раздевалках, тамбуре выходов).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): пункт 35.	01.12.2021	

8	На полу при выходе из разделки в группу допускается перепад высот в 10 см.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.3130.2020: пункт 4.3.5	01.12.2021	
9	Ширина эвакуационных выходов менее нормативной (фактическая ширина 76 см).	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.3130.2020: пункт 4.2.19, 4.2.20, 5.1.4	01.12.2021	
10	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака. Руководитель объекта не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка должна проводиться не реже 1 раза в год.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 13. П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 2.13130.2020: пункт 5.4.5	01.12.2021	
11	На крыльце выхода из группы на улицу (путь эвакуации) допускается устройство менее трех ступеней.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.3130.200: пункт 4.3.5	01.12.2021	
12	Не предоставлены документы, подтверждающие безопасность применяемых декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 25; П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;	01.12.2021	

	Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 134, Таблицы № 3, № 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский – управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы
 Нечаева Вера Анатольевна
 «24» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:


 (подпись)


 (должность, фамилия, инициалы)

«25» мая 2021 г.