

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК И М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16 т. 6-82-80, (код 84635)

### Предписание № 52/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
средняя общеобразовательная школа с. Криволучье-Ивановка муниципального района  
Красноармейский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного  
государственного инспектора по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному  
надзору) № 52 от « 16 » апреля 2021 года, Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 15 ч. 15 мин. по 16 ч. 00 мин. «11» мая 2021 и  
с 16 ч. 30 мин. по 17 ч. 30 мин. «24» мая 2021  
проведена проверка

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский старшим лейтенантом внутренней службы  
Нечаевой Верой Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений, территории и здания Государственного бюджетного общеобразовательного учре-  
ждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Криволучье-Ивановка  
м.р. Красноармейский Самарской области расположенного по адресу: 446156, Самарская об-  
ласть, Красноармейский район, с. Криволучье-Ивановка, ул. Школьная, 1.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Ефименко Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Пред-пи-сания				

1	2	3	4	5
1	В здании отсутствует аварийное освещение.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.3130.2020: пункт 4.3.12; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 пункт 37	01.12.2021	
2	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 30.	01.12.2021	
3	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 10.	01.12.2021	
4	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 43.	01.12.2021	
5	На помещения складского и производственного назначения не предоставлен расчет по взрывопожарной и пожарной опасности, выполненный в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1, п. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479: пункт 12; СП 4.13130.2013 пункт 5.1.2; СП 12.13130.2009 п. 5.2.	01.12.2021	
6	Извещатели пожарные в складском помещении установлены вплотную к светильнику	Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36, п. 6.6.37	01.12.2021	
7	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой	Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;	01.12.2021	

	ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
8	На полу на путях эвакуации при выходе из раздевалки в группу допускается перепад высот (проложена труба отопления при выходе из инвентарной в спортзал, при выходе из спортивных раздевалок и на эвакуационном выходе из кухонных помещений).	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.1310.2020: пункт 4.3.5	01.12.2021	
9	Ширина эвакуационного выхода из спортзала на улицу менее нормативной (фактическая ширина 66 см).	П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.1310.2020: пункт 4.2.19, 4.2.20	01.12.2021	
10	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479: пункт 17. Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	01.12.2021	
11	Не подтверждена пожарная безопасность примененных материалов при отделке пола в лестничной клетке (фактически ступени покрашены масляной краской).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 25; П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 134, Таблицы № 3, № 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	01.12.2021	
12	В коридоре второго этажа на пути эвакуации допускается установка батареи отопления на высоте менее 2 м.	Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; СП 1.1310.2020: п. 4.3.3, п. 4.3.4	01.12.2021	

13	Напольное покрытие, применяемое на путях эвакуации (в коридорах школы) согласно предоставленной копии сертификата пожарной безопасности не отвечает требованиям нормативных документов по показателю горючести (требуется Г1, в сертификате указано Г2).	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) пункт 25;</p> <p>П. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;</p> <p>Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 134, Таблицы № 3, № 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.</p>	01.12.2021	
14	<p>В коридоре второго этажа двери кабинетов (классов) при открывании не обеспечивают необходимую ширину путей эвакуации, а именно перекрывают пути эвакуации.</p> <p>По требованиям п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 ширина путей эвакуации должна составлять не менее 1 м. (при количестве эвакуирующихся менее 50 человек).</p> <p>Согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей.</p> <p>При ширине коридора 124 см, ширина дверного полотна кабинетов (классов) составляет 90 см, в итоге ширина пути эвакуации составляет 79 см., что менее нормативной.</p>	<p>Ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, статья 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;</p> <p>СП 1.13130.2020: п. 4.3.7</p>	01.12.2021	

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:*

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский – управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы  
Нечаева Вера Анатольевна  
«24» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» мая 2021 г.

